

SERVICE RAPPORT FOR HØJVANDSLUKKE

Drehfix/Universal GA	Staufix Model 73	Staufix SWA	Staufix FKA	Pumpfix F
----------------------	------------------	-------------	-------------	-----------

Modelspecifikation

Kunde:		Installation	
Navn		Inst.nr.	
Adresse	Postnr./by	Ordrenr.	
Tlf.nr.	E-mail	Sagsnr.	
Kloakmester		Servicekontrakt	
Navn		Ja	Nej
Firmanavn		Nr.	

Inspektionsskema

Dato:

Pkt.	Arbejdsbeskrivelse	Godkendt			Bemærkning
		Ja	Nej	Ej relevant	
1.	Udvendig kontrol af anlægget (vedligeholdelse, tæthed, låget)				
2.	Kontrol af anlæggets placering (ind-/udvendig)				
3.	Eftersyn/afprøvning af tætningsringe (indskudsdele: automatisk + manuel klap)				
4.	Eftersyn/evt. udskift af lågets tætningsringe				
5.	Automatisk klap (evt. udskiftning af tætningsringe el. smøring med glidemiddel)				
6.	Manuel klap (evt. udskiftning af tætningsringe el. smøring med glidemiddel)				
7.	Kontrolpanel - Funktionstest (automatisk og mekanisk funktion)				
8.	Optisk signal (net-lampe lyser grønt)				
9.	Optisk sonde – Funktionstest (ved opstuvning lyser net-lampen rødt)				
10.	Kontrolknop/taste – Funktionstest (optisk drift signal lyser gult)				
11.	Akustisk signalsender med afbryder (alarmtone ved opstuvning)				
12.	Kontrol/evt. udskiftning af batteri(er) eller akku (batterispænding, -funktion og alder)				
13.	Drivmotor (Funktion af servomotor for automatisk klappe)				
14.	Vingehjul og kniv				
15.	Tæthedsprøvning				

Servicekommentar

Reserve dele

Serviceinterval 3 mdr. 6 mdr. 12 mdr. Næste service skal foretages senest d.

Kundens underskrift

Kloakmesterens underskrift